



Vejle, den 8. december 1975

Kirkegade 25 . 7100 Vejle
Telefon (05) 829444Journ. nr. 99-631-219-3-75
S Vejle 12/70
fa/kk

VEJLE AMTSKOMMUNE

Teknisk Forvaltning

Vejle byråd

7100 Vejle

SØ

B. 336

I en skrivelse af 19. juni 1975 har byrådet ansøgt om godkendelse af en regnvandsafledning fra et 67 ha stort industriområde omfattende dele af matr. nre. 12n, 61 og 11b m.fl., Vinding by og sogn, samt etablering af et regnvandsbassin på dele af matr. nre. 9y, 12n og 9a, Vinding by og sogn.

Afløbet fra regnvandsbassinet føres til et privat vandløb, som løber gennem Djævlekløften til Vejle fjord. Spildevandet fra området føres i henhold til tidligere landvæsenskommissionskendelse til Vejle centralrenseanlæg via separat ledningssystem.

Der har i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 174 af 29. marts 1974 været afholdt offentligt møde i sagen den 23. september 1975.

På mødet var der flere lodsejere, som tog forbehold overfor regnvandsudledningen med hensyn til risikoen for udskridningen af kanter, opstuvninger og øget vedligeholdelse ved det private vandløb gennem Djævlekløften.

Byrådet har ved skrivelse af 23. oktober 1975 tilkendegivet, at man er sindet at optage vandløbet som en del af anlægget på visse betingelser.

Under mødet blev det iøvrigt oplyst, at to lodsejere ved vandløbet anvender vandløbsvandet til husholdning. Udnyttelsen er hjemlet i vandløbslovens § 3 stk. 3.

Det er imidlertid udelukket, at vandet i vandløbet ved tilledningen af regnvandet fra industriområdet fremtidigt kan anvendes til husholdningsbrug. Amtsrådet har til brug ved sagsbehandlingen undersøgt den nuværende drikkevandskvalitet ved de pågældende ejendomme. Undersøgelsen har vist, at den nuværende vandkvalitet ikke er tilfredsstillende i hygiejnisk henseende og amtslægen har udtalt, at vandet bør koges inden brug.

I medfør af miljøministeriets bekendtgørelse nr. 174 af 29. marts 1974 kap. 4 meddeles herved godkendelse af projektet på følgende vilkår:

1. Vandløbet, som løber gennem Djævlekløften, fra bassinet til Vejle

0621

fjord optages som en del af kloakanlægget (åben regnvandsledning) incl. den på matr. nr. 33a rørlagte del, fra 1. december 1976 at regne.


2. Broer og gennemløb passes og vedligeholdes fortsat af de respektive ejere.
3. Grene og lignende hidrørende fra skoven skal fjernes fra vandløbet og dets nærmeste omgivelser af de nuværende bredejere inden 1. december 1976.
4. Vejle kommune har ret til den for drift og vedligeholdelse nødvendige adgang til vandløbet (regnvandsledningen).
5. Den fremtidige drift og vedligeholdelse af vandløbet (regnvandsledningen) påhviler Vejle kommune, i lighed med resten af kloakanlægget.
6. Afløbet fra regnvandsbassinet skal overholde følgende kvalitetskrav:
 - a. Flydestoffer må ikke forekomme i synligt omfang.
 - b. Synlige oliespor må ikke forekomme.
 - c. Mængden af oplet materiale (SS total) må ikke overstige 80 mg/l.
 - d. Mængden af slam målt efter 2 timers henstand må ikke overstige 1 ml/l.
7. Vandløbet (regnvandsledningen) må ikke få et uæstetisk udseende.
8. Der må ikke under nogen form udledes husspildevand eller industri-spildevand til regnvandssystemet.
9. Den maksimale afløbsmængde fra regnvandsbassinet fastsættes til 175 l/sek. og må kun overskrides ved ekstraordinære nedbørsforhold.
10. Vejle kommune etablerer ny vandforsyning ved ejendommene Bellevuevej 25 tilhørende H. Søncksen og Ibæk Strandvej 174 tilhørende fru Anne Kjeldsen.
11. Der skal være etableret ny vandforsyning ved de ovennævnte 2 ejendomme inden nogen del af industriarealets regnvandsafledning tilsluttes regnvandsbassinet eller senest 1. december 1977.
12. I tilfælde af uenighed om fordeling af udgifterne til erstatningsvand, skal spørgsmålet indbringes for landvæsenskommissionen.

Opmærksomheden henledes på, at afgørelsen inden 4 uger kan påklages til miljøstyrelsen gennem amtsrådet af ansøger, embedslægen samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

Afgørelsen vil blive offentlig bekendtgjort, og klagefristen for andre end dem, der har modtaget direkte underretning er 4 uger fra tidspunktet for bekendtgørelsen, der vil finde sted en af de nærmeste dage i Vejle Amts Folkeblad og Aktuelt.

Det tilføjes, at tilladelsen i det omfang, den indebærer bygge- og anlægsarbejder, ikke må påbegyndes før klagefristens udløb og kun, såfremt klage ikke forinden er indgivet.

Med venlig hilsen


Helge Ove Jørrald

Genpart til:

Hr. gårdejer Søren Pedersen, "Vidtskue"
Vinding, 7100 Vejle

Hr. gårdejer Olav Haargaard, Fous-
bjerg 8, Boeskærvej 8, 7100 Vejle

Hr. gårdejer Holger Houe, Ulvehave-
vej 49, 7100 Vejle

Hr. gårdejer Jens Laurtizen Hansen,
Ulvehavevej 41, 7100 Vejle

Hr. Jens Erik Sandbeck, Vinding,
7100 Vejle

Hr. gårdejer Hans V. Sandbeck, Sødholm
vej 21, 7100 Vejle

Hr. hotelejer H. Søncksen, Beriderbak-
ken 9, 7100 Vejle

Hr. forpagter Vange Damskov Nielsen,
Vinding, 7100 Vejle

Fr. Anne Kjeldsen, Ibæk Strandvej 174,
7100 Vejle

Hr. Martin B. Ulv, Ved Bellahøj 26,
2700 Brønshøj

Hr. gårdejer Carl Egebjerg, Abildgård,
Højen Skov, 7100 Vejle

D.S.B. banekontor, Sølvgade 40,
1349 København K.

D.S.B. baneområde Århus, Ny Banegårds-
gade 55, 8000 Århus C.


Hr. amtslæge Viggo Bech, Bellisvej 36,
7100 Vejle

Miljøstyrelsen, Kampmannsgade 1,
1604 København V.

Fredningsplanudvalget, Hjortevej 18,
7100 Vejle

./. Amtsvandinspektoratet - bilag

Undersøgel med Ibek Strandvej, ændret til privat fra
 maj 2014 - iflg. Jan B.



ØSTERGAARD
 Entreprenørfirmaet Østergaard A/S
 Mågevej 3 · DK · 7100 Vejle
 Tel. 75 82 34 55 · Fax 75 83 81 14
 E-mail mail@oestergaardas.dk



IBEK STRANDVEJ 208 VEJLE
 TEGNING SOM UDFØRT
 D 21.08.2006
 NY Ø900 MM UPOROL
 UDFØRT I JULI 2006

0621