

Spørgsmål	Svar
Dispensation for tilslutning	Er det eksisterende anlæg under 20 år gammelt, kan der søges dispensation i op til 20 år. Eksempel: Er anlægget 2 år gammelt, kan der søges dispensation i 18 år. Dispensationen skal være givet inden, skelbrønd sættes, herefter er det for sent. Ansøgning sendes til spildevand@vejle.dk
Hvem bliver entreprenør på opgaven?	Der forventes at være valgt entreprenør i starten af juli
Kan entreprenøren på opgaven også lave arbejdet på privatgrund?	Det er ikke alle entreprenør, der arbejder for private. Det vil være et forhold mellem entreprenøren og grundejer.
Styrbar boring	Der er flere strækninger, som bliver boret. Valget om strækningen skal bores eller graves, afhænger af dybden på røret, geoteknik mv. Borede strækninger skal have større fald end strækninger, der er gravet. Det er derfor ikke alle strækninger, der kan bores.
Hvornår må man tilslutte?	Der kan tilsluttes, når Vejle Spildevand har faktureret tilslutningsbidraget. Entreprenør laver tidsplan, som bliver kommunikeret via Vejle Spildevands hjemmeside https://www.vejlespildevand.dk/projekter/oversigtskort-aktuelle-projekter/hvidbjergmoerkholt-kloakering-af-sommerhuse-etape-6/ Begynd bare at snakke med kloakmestre. Skelbrøndens placering er anvist, og kloakmestre kan regne tilbud osv.
Sløjfning af tanke?	Kan sandfyldes – husk at slå hul i bunden. Kloakmestre kan vejlede herom. Fokus på indtrængende vand på det private system på grunden. Der nye spildevandssystem kan IKKE håndtere regnvand og drænvand (uvedkommende vand).
Har I styr på fiber osv.?	Ja, vi har søgt LER i forbindelse med projekteringen. Der afholdes ledningsejermøde ved opstart, hvor evt. "konflikter" i afklares. Dræn som graves over bliver reetableret.
Vil der være adgang for biler til husene i hele anlægsperioden?	Nej, når der graves foran en ejendom, kan man ikke komme til i bil. Der tages selvfølgelig hensyn i vid udstrækning, så folk har adgang til deres huse i anlægsperioden. Brand og redning skal også kunne komme til husene osv. Der kommunikeres løbende omkring trafik/adgangsforhold. Tag evt. direkte kontakt til entreprenør undervejs i forhold til behov for at sike midlertidig adgang til ejendom.
Der ønskes fokus på adgangen til helårsbeboelsen i området.	Se tidligere. Der tages hensyn – også i forhold til dem, der bor der helårligt.

Bekymring omkring jordskred	Der er udført geotekniske boring i området til at belyse jordbundsforholdene. Geotekniker yder rådgivning i forbindelse med placering af ledninger tæt på skrænter mv.
Har I koter på tilslutningen ved grundene?	Ja, alle bestående anlæg på grundene er indmålt i niveau. På den baggrund er der fastsat et optimalt niveau ved skel (bunden af skelbrønde). Der er taget højde for min. 15 promilles fald på grundene frem til skelbrønden samt tillæg på 0,2 meter i sikkerhed.
Skal der sænkes grundvand i forbindelse med anlægsarbejderne?	Ja, der forventes <u>midlertidig</u> grundvandssænkning med sugespidsanlæg og filterboringer undervejs i processen, når behovet opstår.
Hvad skal man betale fremadrettet?	Når man er blevet tilsluttet, og kloakmester har færdigmeldt dette til kommunen, vil opkrævnings af vandafledningsbidrag (pr. m ³ på vandmåler) og stikbidrag (ét stk.) starte op. Samme opkrævning som i byerne. Se mere herom på takstbladet på https://www.vejlespildevand.dk/dit-spildevand/priser/
Er det en fordel at gå flere sammen i forhold til at få tilbud fra kloakmester omkring arbejderne på privat grund?	Ja. Husk også at anmode flere om tilbud.
Markeres skelbrønden på grunden inden udførelse?	Ja, entreprenøren laver en markering af placeringen af skelbrønden på grunden – senest 14 dage forud for selve etableringen.

Flo/20-05-2025