

1	Er der større risiko for oversvømmelse af kælder efter kloakseparering?	Risikoen for, at der kommer spildevand op i kælder afløbene, er den samme som inden separatkloakering. Der kan ske tilbagestuvning i kloakken. Det kan derfor anbefales, at grundejer sikrer afløbene i kælder.
2	Må der laves faskiner til nedsivning af tag- og overfladevand?	Der skal søges om tilladelse til at nedsive regnvand på egen grund. Det gøres på Vejle Kommunes hjemmeside. Det er en god ide at få undersøgt, om jorden er egnet til nedsivning. <i>Link:</i> <a href="https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/bolig-og-byggeri/kloak-og-spildevand-1/saadan-haandterer-du-dit-regnvand/">https://www.vejle.dk/borger/mit-liv/bolig-og-byggeri/kloak-og-spildevand-1/saadan-haandterer-du-dit-regnvand/</a>
3	Skal der søges nedsivningstilladelse til eksisterende faskiner?	Hvis ikke der er en nedsivningstilladelse til eksisterende faskiner, skal der som udgangspunkt søges nedsivningstilladelse hos kommunen.  Kontakt evt. Team Spildevand på 7681 2571 eller <a href="mailto:spildevand@vejle.dk">spildevand@vejle.dk</a>
4	Hvilke dæksler kommer der på skelbrøndene?	Ligger de nye skelbrønde i indkørsel, kommer der firkantede støbejernsdæksler på, som kan tåle 12,5t akseltryk. Ligger de nye skelbrønde i grønt areal, kommer der et rundt betondæksel på.
5	Kloakmester har travlt med alle de separeringer, der foregår, hvad sker der, hvis de ikke kan nå at udføre opgaven inden for tidsfristen?	Det er vigtigt, at grundejer i god tid får undersøgt og aftalt med en kloakmester, at grunden skal separatkloakeres. Tidsfristen for separering på egen grund er 6

		<p>måneder efter, at projektet er afsluttet, som forventeligt vil være december 2025.</p> <p>Vejle Kommune er myndighed, og det er dem, der evt. tillader udsættelse.</p>
6	<p>Må man lave separeringen på egen grund, inden arbejdet i vejen, er udført?</p>	<p>Har man har udført eller påtænker at udføre separeringen på egen grund, inden vi kommer, så er det vigtigt, at ledningerne er ført frem til 1 meter fra skel, da vi ikke går længere ind på grunden.</p> <p>Kontakt gerne Vejle Spildevand inden, for at sikre at det arbejde I påtænker udført, stemmer overens med separatloakeringsprojektet.</p>
9	<p>Kommunens byggesagsarkiv</p>	<p><a href="http://www.weblager.dk">www.weblager.dk</a></p>

Projektleder Mølholm:  
Klaus Jensen  
Tlf. 51724893  
Mail: klaje@vejlespildevand.dk

Projektleder udførelse:  
Flemming Oltmann  
Tlf. 21313482  
Mail: flo@vejlespildevand.dk